上海市建设工程安全质量监督总站文件

沪建安质监[2013]2号

在全市在建工程限制使用部分建材的通知

各有关单位:

2012年11月19日，上海市质量技术监督局签发了沪质技监监[2012]735号《上海市质量技术监督局关于2012年第三季度上海市产品质量监督抽查情况的通报》（见附件），通报文件中反映本市有数家建材生产企业对产品质量重视不够，存在严重质量问题，在连续2次的监督抽查中产品质量均不合格。为了确保本市建设工程质量安全，贯彻落实《上海市建设工程质量和安全管理条例》，依据《上海市建设工程材料管理条例》有关规定，特作出如下处理决定:

（一）对玻璃加工生产企业上海强强钢化玻璃制造有限责任公司（从未办理过玻璃产品自律备案手续）给予全市通报批评，自发文之日起所生产的玻璃产品不得在本市建设工程中使用，直至整改合格并经有关部门核准后方可进入建设工程。

（二）对玻璃加工生产企业上海耀洪玻璃有限公司给予全市通报批评，自发文之日起其所生产的6mm（含6mm）以下规格钢化玻璃不得在本市建设工程中使用，直至整改合格并经有关部门核准后方可进入建设工

程。

（三）对建筑涂料生产企业上海浦东新区双喜涂料厂（从未办理过涂料产品备案手续）给予全市通报批评，自发文之日起其生产的建筑涂料产品不得在本市建设工程中使用，直至整改合格并经有关部门核准后方可进入建设工程。

各有关行业协会根据自律章程，对以上企业采取相应处理措施，不合格质量行为应记入企业质量诚信不良记录档案。

本市建设工程施工单位、监理单位应重视建筑材料质量管理，及时调整合格供应商目录，不得使用不合格的建设工程材料及未经备案的建设工程材料。

区、县（专业）质量监督站应加强施工现场建设工程材料的质量监督，对伴随材料一起进场的备案统一凭证、备案证及统一版本产品质量保证书等进行认真核查，确保本市建设工程安全质量。

上海市建设工程安全质量监督总站

二〇一三年一月四日

抄送：委质量安全监管处、委建设市场监管处

市受理服务中心、市市场管理总站、各区、县（专业）质监站、上海市玻璃玻璃钢玻璃纤维行业协会、上海市化学建材行业协会、上海市建筑五金门窗行业协会、上海市装饰装修行业协会、上海市建设工程咨询行业协会

上海市质量技术监督局文件

沪质技监监〔2012〕735号

上海市质量技术监督局关于2012年第三季度上海市产品质量监督抽查情况的通报

各区、县质量技监局：

2012年第三季度，上海市质量技术监督局组织对日用消费品、工业生产资料等产品质量进行了监督抽查。现将抽查主要情况通报如下：

一、基本情况

（一）共组织对2938家企业生产的46种产品进行监督抽查，实际抽到1935家企业生产的2292批次产品，另有1003家企业因停产、仅生产出口产品等原因未能抽到其产品。在抽查的产品中，经检验，不合格239批次，平均抽样合格率

为 89.6%，其中涉及本市 1599 家企业生产的 1897 批次产品，不合格 189 批次，平均抽样合格率为 90.0%。

（二）按本市生产企业规模划分，本季度抽查的大、中、小型企业产品数分别占抽查总数的 7%、26%、67%，平均抽样合格率分别为 96.7%、94.9%、86.8%。

（三）按产品类别分，抽查的主要产品中，日用消费品占抽查产品总数的 70%，工业生产资料占抽查产品总数的 30%。

一是抽查了 32 种日用消费品，包括按摩器、剃须刀、微波炉、牙刷、陶瓷砖、运动服装、锁具等。

二是抽查了 14 种工业生产资料，包括钢结构防火涂料、水泵、风机、空气压缩机等。

二、抽查结果分析

（一）日用消费品：共抽查 32 种 1390 家企业生产的 1626 批次产品，不合格 176 批次，产品质量平均抽样合格率为 89.2%。其中涉及本市 1054 家生产企业的 1231 批次产品，不合格 126 批次，产品质量平均抽样合格率 89.8%。从抽查结果看，剃须刀、微波炉、电吹风、旗帜类产品及空气净化器 5 种产品抽样合格率为 100%；电动自行车和人造板等 16 种产品抽样合格率在 90%和 100%之间；按摩器、实木复合地板和皮鞋等 6 种产品抽样合格率在 80%和 90%之间；纺织面料鞋、木家具、手机电池、学生服、手机充电器 5 种产品抽样合格率低于 80%。抽样合格率低于 80%的产品主要质量问

题如下：

纺织面料鞋：本次抽查了48家企业的50批次产品，不合格15批次。抽查中发现的主要问题是：11批次外底厚度项目不合格，6批次游离甲醛项目不合格，1批次耐折性能项目不合格，1批次摩擦色牢度项目不合格。

手机电池：本次抽查了3家企业的3批次产品，不合格1批次。抽查中发现的主要问题是：1批次20℃放电性能项目不合格，1批次低温性能项目不合格。

木家具：本次抽查了121家企业的121批次产品，不合格40批次。抽查中发现的主要问题是：4批次甲醛释放量项目不合格，15批次木工要求项目不合格，3批次理化性能－漆膜抗冲击项目不合格，1批次理化性能－漆膜耐湿热项目不合格，11批次理化性能－漆膜耐香烟灼烧项目不合格，17批次力学性能－柜类推拉构件强度项目不合格，6批次力学性能－柜类活动部件垂直加载稳定性项目不合格，7批次使用说明项目不合格。

学生服：本次抽查了21家企业的41批次产品，不合格21批次。抽查中发现的主要问题是：3批次纤维含量项目不合格，1批次起毛起球项目不合格，18批次使用说明项目不合格，1批次甲醛含量项目不合格。

手机充电器：本次抽查了6家企业的7批次产品，不合格4批次。抽查中发现的主要问题是：4批次潮湿处理后的抗电强度项目不合格，2批次直插式设备项目不合格。

（二）工业生产资料：共抽查 14 种 545 家企业生产的 666 批次产品，不合格 63 批次，产品质量平均抽样合格率为 90.5%。其中涉及本市 545 家企业生产的 666 批次产品，不合格 63 批次，产品质量抽样合格率 90.5%。从抽查结果看，热轧钢筋、铜及铜合金管材、消防软管卷盘和化学试剂 4 种产品抽样合格率为 100%；水泵、电线电缆、电力电缆、内燃机 4 种产品抽样合格率在 90%和 100%之间；危险化学品包装物（容器）、建筑用钢化玻璃、风机和空气压缩机 4 种产品抽样合格率在 80%和 90%之间；钢结构防火涂料、低压成套开关设备和控制设备 2 种产品抽样合格率低于 80%。抽样合格率低于 80%的产品主要质量问题如下：

钢结构防火涂料：本次抽查了 11 家企业的 15 批次产品，不合格 5 批次。抽查中发现的主要问题是：5 批次耐火性能项目不合格。

低压成套开关设备和控制设备：本次抽查了 45 家企业的 45 批次产品，不合格 13 批次。抽查中发现的主要问题是：3 批次铭牌检查项目不合格，7 批次成套设备裸露带电部件与保护电路之间的有效连接和防护等级试验（外壳防护）项目不合格，1 批次成套设备裸露带电部件与保护电路之间的有效连接和防护等级试验（保护电路有效性）项目不合格，3 批次温升极限项目不合格，1 批次介电性能项目不合格。

三、发证产品抽查情况

（一）3C 认证产品抽查情况。共抽查 438 家企业生产的

8种604批次产品，不合格52批次，平均抽样合格率为91.4%。其中涉及本市362家企业生产的518批次产品，不合格46批次，平均抽样合格率为91.1%。从抽查情况看，微波炉和电吹风2种产品抽样合格率为100%；陶瓷砖、电线电缆和溶剂型木器漆等5种产品抽样合格率在80%以上；低压成套开关设备和控制设备产品抽样合格率低于80%。

（二）生产许可证产品抽查情况。共抽查600家企业生产的15种644批次产品，不合格46批次，平均抽样合格率为92.9%。其中涉及本市539家企业生产的562批次产品，不合格37批次，平均抽样合格率为93.4%。从抽查结果看，热轧钢筋、铜及铜合金管材和化学试剂3种产品抽样合格率为100%；电动自行车、实木复合地板和内燃机等11种产品抽样合格率在80%以上。

四、跟踪抽查分析

（一）产品跟踪抽查情况。本季度抽查的产品中，近3年已连续跟踪抽查3次的产品有34种，占本次抽查产品种数的74%；近3年已跟踪抽查2次的产品有3种，占本次抽查产品种数的7%；本季度新增的抽查产品有5种，占本次抽查产品种数的11%。连续跟踪抽查的结果表明：人造板、水泵、电动剃须刀等16种产品的抽样合格率近3年保持较好水平；浸渍纸层压木质地板、电动自行车、瓷质砖等6种产品抽样合格率较前次抽查有不同程度的上升；实木复合地板、学生服、休闲服装、木家具4种产品抽样合格率较前次

抽查有下降趋势。

（二）生产企业跟踪情况。为跟踪上一次抽查中所有出现产品质量问题企业整改后的产品质量状况，共对本市 148 家生产企业进行了跟踪抽查，有 13 家企业产品质量抽查不合格。跟踪抽查结果表明：大多数企业能认真查找原因，积极整改，确保出厂的产品质量符合国家标准要求。但仍有 13 家本市企业对产品质量重视不够，在连续 2 次的监督抽查中产品质量均不合格。

附件：1. 2012 年三季度上海市产品质量监督抽查情况表

2. 2012 年三季度上海市产品质量监督抽查不合格企业名单

3. 上海市产品质量监督抽查中连续两次抽查不合格企业名单

上海市质量技术监督局

2012 年 11 月 19 日

附件 3:

上海市产品质量监督抽查连续两次抽查不合格企业名单

序号	抽查时间	企业名称	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	所属区县
1	2011 年 3 季度	上海向荣家具厂	床边柜	/	2011.5	漆膜表面理化性能（抗冲击）；漆膜表面理化性能（耐香烟灼烧）；甲醛释放量	浦东新区
	2012 年 3 季度		床边柜	/	/2012.3	漆膜耐香烟灼烧；漆膜抗冲击	
2	2011 年 3 季度	上海欧霞时装有限公司	学生服夏装（未标注）	100	2011.5	pH 值	浦东新区
	2012 年 3 季度		学生服春秋装（未标注）	M	/ 2012.2	使用说明	
	2012 年 3 季度		学生服夏装（未标注）	85	/ 2012.2	使用说明	
3	2011 年 4 季度	上海浦东新区双喜涂料厂	合成树脂乳液内墙涂料	白色	20110830	对比率	浦东新区
	2012 年 3 季度		苯丙内墙乳胶漆	X-2 50kg 白色	2012.6.5/	耐洗刷性	
4	2011 年 4 季度	上海奥柏希服装贸易有限公司	外套	160/80A（S）	C4K0227 2011.9	纤维含量；耐水色牢度；耐汗渍色牢度	浦东新区
	2012 年 3 季度		裤子	165/72A（L）	S7N0220 2012.4	纤维含量	

5	2011 年 3 季度	上海强强钢化玻璃制造有限责任公司	建筑用普通钢化玻璃	5mm	2011-6-4	表面应力	浦东新区
	2012 年 3 季度		建筑用钢化玻璃	公称厚度 5 mm	2012-7-12	表面应力；碎片状态（平面钢化玻璃）	
6	2011 年 3 季度	上海金盛服装有限公司	涤盖棉（学生春秋装 未标注）	4 130-135	2011.5	纤维含量	金山区
	2012 年 3 季度		CVC（小学夏装）	上装 2 130/64 下装 2 130/50	/ 2012.4	起球	
7	2011 年 3 季度	上海灵象木业有限公司	床边柜	/	2011.3	木工要求	嘉定区
	2012 年 3 季度		床边柜	498×400×500（mm）	/2012 年 6 月 2 日	柜类稳定性(活动部件垂直加载稳定性)	
8	2011 年 3 季度	上海赣森装饰材料有限公司	饰面刨花板	(1220×2440×18)mm	2011.7.25	内结合强度；吸水厚度膨胀率；表面胶合强度	嘉定区
	2012 年 3 季度		饰面刨花板	（2400×1220×18）mm	/2012.4.28	吸水厚度膨胀率	
9	2011 年 3 季度	上海苏格家具有限公司	活动柜	420*520*650(mm)	2011-5-10	木工要求；力学性能（抽屉滑道强度）	松江区
	2012 年 3 季度		木家具（柜子）	420*520*650（mm）	2012-05-15	柜类强度(推拉构件强度)	
10	2011 年 3 季度	上海科顿家具有限公司	活动柜	554*431*650(mm)	2011-5-31	力学性能（抽屉滑道强度）	闵行区
	2012 年 3 季度		木家具（柜）	600*430*550（mm）	2012-03	木工要求；使用说明	

11	2011年3季度	上海朴诚实业有限公司	活动柜	420*450*650(mm)	2011-5-26	甲醛释放量；力学性能（抽屉滑道强度）	闵行区
	2012年3季度		活动柜	420*450*650（mm）	2012-05-20	柜类强度(推拉构件强度)	
12	2011年1季度	上海青浦金裕涂料厂	NC七分亮面漆	JY-2317-7	2010-11-22	挥发性有机化合物(VOC)含量	青浦区
	2011年1季度		NC白底漆	JY-2411	2010-11-22	挥发性有机化合物(VOC)含量	
	2012年3季度		NC全亮面漆	439-w10 20kg/桶	2012.7.1/	挥发性有机化合物(VOC)含量	
13	2011年3季度	上海耀洪玻璃有限公司	建筑用普通钢化玻璃	5mm	2011-5-28	碎片状态（平面钢化玻璃）	奉贤区
	2012年3季度		建筑用普通钢化玻璃	公称厚度6 mm	2012-6-2	表面应力；碎片状态（平面钢化玻璃）	